



УКРАЇНА
ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

25.04.2023

№41

Про встановлення протипожежного режиму в Управлінні ОКМС Дергачівської міської ради

На виконання наказу Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 року «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697, наказу Міністерства освіти і науки України № 974 від 15.08.2016 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» (далі - Правил), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за №1229/29359, з метою посилення протипожежного захисту та створення в Управлінні ОКМС Дергачівської міської ради безпечних умов функціонування

НАКАЗУЮ:

1. Скасувати наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради від 18.02.2021 №45 «Про встановлення протипожежного режиму в Управлінні освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради».
2. Встановити відповідний протипожежний режим в Управлінні ОКМС Дергачівської міської ради згідно вимог розділу II п.2 Правил.
3. Забезпечити наявність на видимих місцях планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі.

Термін виконання: до 01 травня 2023 року

4. Забезпечити перегляд та поновлення :
 - Інструкцій, що визначає дії персоналу щодо безпечної та швидкої евакуації людей;
 - Інструкцій для сторожів, операторів котелень, у яких визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території та приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі.

Термін виконання: до 01 травня 2023 року

5. Заборонити куріння в усіх приміщеннях і на прилеглій території Управління ОКМС Дергачівської міської ради.

Термін виконання: постійно

6. Заборонити зберігання легкозаймистих і горючих рідин (фарб, лаків, розчинів та ін.) у приміщеннях Управління ОКМС Дергачівської міської ради.

Термін виконання: постійно

7. Заборонити спалювання сміття, сухої трави та опалого листя дерев на території Управління ОКМС Дергачівської міської ради.

Термін виконання: постійно

8. У разі виникнення пожежі на поверсі, знеструмити негайно електромережу поверху установи, вимкнувши рубильник № 1 (розподільчий щит №3), який знаходиться на 2 поверху в коридорі, біля дверей кабінету служби централізованого господарського обслуговування. Повідомити негайно начальника Управління ОКМС Дергачівської міської ради або відповідальну особу за пожежну безпеку.

Термін виконання: постійно

9. При проведенні тимчасових пожежонебезпечних робіт (електрозварювання, газозварювання тощо) вивести з будівлі працівників, забезпечити місце для проведення цих робіт вогнегасниками, запасом води, піску, іншими первинними засобами пожежогасіння. Після закінчення робіт ретельно оглянути місце їх проведення на предмет відсутності осередків загоряння.

Термін виконання: постійно

10. Після робочого дня, перед закриттям приміщень, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, відключити комп'ютерну техніку від електромережі, вимкнути електроосвітлення.

Термін виконання: постійно

11. Усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися у справному стані, відчинятися у напрямку виходу людей із приміщення (будівлі).

Термін виконання: постійно

12. В разі виникнення пожежі працівникам Управління ОКМС Дергачівської міської ради необхідно негайно:

12.1. Повідомити про пожежу начальника Управління ОКМС Дергачівської міської ради або відповідальну особу;

12.2. Повідомити ДСНС по телефону 101. При цьому необхідно назвати адресу Управління ОКМС Дергачівської міської ради, вказати кількість

поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

12.3. Вжити (по можливості) заходів по евакуації людей згідно плану евакуації, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей установи;

12.4. У разі необхідності викликати інші аварійно - рятувальні служби (медичну за № 103, газову за № 104 тощо).

Термін виконання: постійно

13. Відповідальному за пожежну безпеку начальнику служби централізованого господарського обслуговування Управління ОКМС Дергачівської міської ради Руслану ЗАПОРОЖСЬКОМУ проводити протипожежний інструктаж: вступний - при прийомі на роботу, повторний з усіма працівниками - не рідше одного разу на 6 місяців.

Термін виконання: постійно

14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Управління ОКМС
Дергачівської міської ради

Вікторія БАЛЮК

НАКАЗУЮ:

З наказом від 25.04.2023 № 41 ознайомлений:

Р. ЗАПОРОЖСЬКИЙ

1. Скасувати наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради від 18.02.2023 №45 «Про встановлення протипожежного режиму в Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради».

2. Встановити відповідний протипожежний режим в Управлінні ОКМС Дергачівської міської ради згідно вимог розділу II п 2 Правил.

3. Забезпечити наявність на видимих місцях планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі.

Термін виконання: до 01 травня 2023 року

4. Забезпечити перегляд та поновлення:
- інструкцій, що визначає дії персоналу щодо безпечної та швидкої евакуації людей;

- інструкцій для сторожів, операторів котелень, у яких визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території та приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі.

Термін виконання: до 01 травня 2023 року